

PROGETTO AS BUILT

Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione  
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

REALIZZAZIONE DI EDIFICIO MILITARE DA DESTINARE ALL'ARMA  
DEI CARABINIERI IN VIA ALDO MORO NEL COMUNE DI PIANEZZA

Via Aldo Moro - 10044 PIANEZZA (TO) - Fg. n.16 - part. 843-864-913-914



Responsabile Settore Lavori Pubblici  
**Arch. Raffaele Fiorelli**


Responsabile del Procedimento  
**Arch. Antonella Mangino**













Progetto Esecutivo  
**Ing. Francesco Tauriello**  
**Geom. Christian Tauriello**

Piano della Sicurezza  
**Ing. Francesco Tauriello**

Progetto Strutturale  
**Ing. Francesco Tauriello**

Progetto Implantistico  
**Studio Associato Projema**  
**Ing. Simone Graziano**  
**Ing. Ivan Pavanello**

Livelli di progetto:		IM 07	Pianta piano primo Impianto di ventilazione	
<input type="checkbox"/> Preliminare				
<input type="checkbox"/> Definitivo				
<input type="checkbox"/> Esecutivo				
<input checked="" type="checkbox"/> As Built				
Data:		Scala:		
Ottobre 2019		1:50	Il R.U.P.	

LEGENDA	
	CANALIZZAZIONE di mandata a sezione circolare in lamiera zincata spiralata, caratteristiche termiche e spessore conformi a L. 10/91 e D.P.R. 412/93 ove occorrente
	CANALIZZAZIONE di ripresa a sezione circolare in lamiera zincata spiralata
	CANALIZZAZIONE di espulsione a sezione circolare in lamiera zincata spiralata
	CANALIZZAZIONE di Presa d'aria esterna a sezione circolare in lamiera zincata spiralata
	Griglia di transito_Dimensioni su elaborato
	BOCCHETTA di mandata aria a parete in alluminio a semplice fila di alette fisse completa di controtelaio, cornice, serranda di regolazione ed accessori di montaggio
	VALVOLA di aspirazione completa di collare di fissaggio. Corpo centrale ruotante per regolare la portata.
	BOCCHETTA di ripresa aria a parete in alluminio a semplice fila di alette fisse completa di controtelaio, cornice, serranda di regolazione ed accessori di montaggio
	Unità di rinnovo a flussi incrociati - 270 m3/h a 100 Pa - ARIES 2
	Torrino di estrazione tipo MP3 XTE190 - 325 Pa - 150 Pa
	Ventilatore da Parete 90mc/h tipo MP3 XZJ 410T
	Numerazione locali

